


PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 E DEL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE DI AEA SRL PER L'AFFIDAMENTO DELLA

**FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI E REAGENTI PER GLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE GESTITI DA AEA SRL**

CIG: 81822530C8

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



Sommario

PREMESSE, VALENZA E FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO	3
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA GARA.....	3
ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE E QUANTITÀ DELLA FORNITURA	4
ARTICOLO 3 – CONTROLLI SULLE CONSEGNE	4
ARTICOLO 4 – ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA	4
ARTICOLO 5 – AMMONTARE DELL’APPALTO E DURATA DELLA FORNITURA.....	7
ARTICOLO 6 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE	7
ARTICOLO 7 – ASSISTENZA TECNICA.....	7
ARTICOLO 8 - CONDIZIONI ECONOMICHE - FATTURAZIONE – PAGAMENTI.....	7
ARTICOLO 9 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DI FLUSSI FINANZIARI....	8
ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI ORDINAZIONE E DI CONSEGNA – PENALI	8
ARTICOLO 11 - OBBLIGHI ASSICURATIVI	8
ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI	9
ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI AI SENSI DELLE VIGENTI NORME AMBIENTALI E DI SICUREZZA SUL LAVORO	9
ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE.....	9
ARTICOLO 15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	10
ARTICOLO 16 - CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ESPRESSA	10
ARTICOLO 17 - RECESSO.....	10
ARTICOLO 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	10
ARTICOLO 19 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI	11
ARTICOLO 20 - RISERVATEZZA.....	11
ARTICOLO 21 - PATTO DI INTEGRITÀ.....	11
ARTICOLO 22 - CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE.....	11
Allegato 1 – Quantitativi presunti ed Elenco prezzi unitari	12
Allegato 2 – CARATTERISTICHE PRODOTTI RICHIESTI	13



PREMESSE, VALENZA E FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento regola e disciplina, in qualità di "CAPITOLATO SPECIALE", l'appalto in oggetto.

I concorrenti in fase di gara e l'aggiudicatario in fase di svolgimento dovranno osservare e sottostare scrupolosamente a tutte le prescrizioni e indicazioni di seguito precisate. La partecipazione alla fase di gara equivarrà pertanto alla piena incondizionata accettazione di ogni clausola, adempimento e obbligazione stabilita nel presente documento in ordine all'appalto in oggetto.



La partecipazione dell'Impresa alla gara per l'aggiudicazione del contratto presuppone infatti l'implicita conoscenza da parte dell'Impresa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione della fornitura, per cui l'Impresa non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione della stessa e per i conseguenti oneri sostenuti.

Si precisa che l'appalto si configura come "appalto di FORNITURE" nei settori speciali (acqua). La presente procedura ha pertanto l'obiettivo di individuare il contraente al quale affidare l'appalto delle relative prestazioni.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA GARA

La gara d'appalto ha per oggetto la fornitura e consegna periodica di PRODOTTI CHIMICI E REAGENTI da utilizzarsi nella gestione dei processi depurativi e di trattamento negli impianti di depurazione gestiti da aea S.r.l. Il prospetto dei prodotti richiesti è riportato a seguire:

1. Ipoclorito di sodio sol.15%
2. Acido peracetico sol. 15%
3. Cloruro ferrico sol. 40%
4. Soda caustica sol. 30%
5. Acido solforico sol. 70%
6. Antischiuma siliconico
7. Antischiuma base acqua
8. Antischiuma base olio
9. Policloruro di alluminio sol. 18%
10. Nutriente azoto-fosforo
11. Acqua ossigenata 130V
12. Solfato ferroso sol. 20%
13. Polielettrolita anionico in emulsione



più eventuali ulteriori prodotti e/o ausiliari di processo che, in minor quantità, dovessero rendersi necessari nel corso dell'appalto. Caratteristiche e prestazioni dei prodotti sono indicate nell'allegato 2 al presente capitolato.

L'appalto prevede un lotto unico e la fornitura sui seguenti impianti:

IMPIANTO 1: impianto di depurazione di Via Camposaino, 12 – RIETI.

IMPIANTO 2: impianto di depurazione di Via Cese snc, Colle San Paolo – CECCANO.

IMPIANTO 3: impianto di depurazione in loc. Molinarso snc – VILLA S. LUCIA (impianto ASI).

IMPIANTO 4 impianto di depurazione in loc. Molinarso snc – VILLA S. LUCIA (impianto CO.S.I.LA.M.).

IMPIANTO 5: impianto di depurazione in loc. Pantani - AQUINO

IMPIANTO 6 impianto di depurazione in loc. PASSO CORESE/MONTELIBRETTI.

Qualora durante il periodo di vigenza negoziale si verificasse la presa in consegna di parte degli impianti attualmente gestiti da aea srl da parte del soggetto gestore del SII, il rapporto contrattuale resterà vigente limitatamente agli impianti in gestione della aea srl, senza che l'appaltatore possa rivendicare alcunché o pretendere indennizzi di sorta.

ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE E QUANTITÀ DELLA FORNITURA

Le quantità indicate nell'allegato al presente Capitolato (Allegato n.1 "Quantitativi presunti ed elenco prezzi unitari"), commissionate "pro quota" con frequenza non sempre costante nell'arco dell'anno solare, sono da ritenersi presunte.

In nessun caso aea Srl si impegna, nell'arco della durata originariamente convenzionata, ad esaurire l'importo determinato dall'offerta economica sulla cui base verrà effettuato il contratto.

In ragione della normale variabilità delle condizioni di processo o di mutate esigenze gestionali per cause imprevedute e imprevedibili, non possono essere garantiti i quantitativi, pertanto le quantificazioni di cui all'Allegato 1 del presente Capitolato nonché la tipologia di fornitura/imballo devono intendersi come meramente indicativi e potranno variare in relazione alle reali esigenze che si presenteranno, senza che la ditta possa eccepire alcunché, ovvero si dà atto che non sussiste alcun diritto dell'Appaltatore al conferimento della fornitura in qualsiasi misura, minima o massima.

ARTICOLO 3 – CONTROLLI SULLE CONSEGNE

aea S.r.l. si riserva di verificare a campione e ogniqualvolta lo ritenga opportuno nel corso della fornitura, tramite Laboratorio Accreditato, che le caratteristiche dei prodotti forniti siano rispondenti a quelle di cui alla scheda di sicurezza e alla scheda tecnica descrittive citate al successive art. 4.

Il controllo verrà effettuato tramite un campionamento all'atto della consegna del prodotto, di cui verrà presa nota su idoneo verbale di campionamento che verrà redatto in contraddittorio.

Nel caso di mancata rispondenza aea S.r.l. avrà diritto di richiedere il risarcimento per la rimozione ed eventuale smaltimento del prodotto che, risultato non conforme, fosse inutilizzabile, e come previsto al successivo art. 14, di addivenire, nei casi di recidiva, e previa contestazione e diffida, alla risoluzione del contratto, con rivalsa sulla cauzione e salva azione di risarcimento per i maggiori danni subiti, compresi quelli derivanti dal minor rendimento del prodotto.

Le spese di analisi, ove sia rilevato prodotto non conforme, saranno poste a carico della parte affidataria.

Inoltre all'atto di ciascuna consegna presso il sito di destinazione, aea provvederà a verificare l'integrità degli imballi/cubi e, in caso di difformità o anomalie, a darne immediate segnalazione all'aggiudicataria, che dovrà provvedere alla immediata sostituzione di quanto consegnato; in caso di mancata sostituzione si applicano le penali di cui all'art. 10.

ARTICOLO 4 – ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dei prodotti chimici dovrà avvenire in conformità alla normativa vigente, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Capo I "Protezione da Agenti Chimici" e Capo II "Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni").

E' fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di adottare, nell'eseguire il servizio, ogni provvedimento e cautela necessari per garantire l'incolumità del personale della stessa ditta e di persone terze. In particolare, è fatto obbligo di concordare con i responsabili degli impianti (o con gli addetti che siano stati da questi appositamente incaricati), comunicati in fase di ordine, le modalità di consegna dei prodotti, che, nel caso vengano contenuti sfusi in cisterna, devono risultare

immediatamente individuabili mediante apposito contrassegno esterno riportante la segnaletica di sicurezza con il nome chimico del prodotto e le informazioni di cui alla normativa vigente in materia. Ciò al fine di scongiurare la possibilità che venga conferito nei serbatoi un prodotto diverso da quello previsto. Le consegne dei prodotti dovranno essere effettuate alle scadenze richieste da aea S.r.l.

La fornitura dei prodotti dovrà avvenire in completa sicurezza, con oneri ad integrale carico del fornitore con le seguenti modalità e come ulteriormente precisato più avanti.

- sfusi da cisterna per gravità o pompa di travaso del fornitore, con immissione, a cura e spese della Ditta fornitrice, nei depositi o nei serbatoi di aea S.r.l. mediante attrezzature idonee ad effettuare lo scarico dai mezzi di trasporto in condizioni di assoluta sicurezza; in caso di inefficienza delle apparecchiature destinate al travaso non sarà consentito lo scarico dei prodotti;
- in cubi da 1.000 L o diverso confezionamento in fusti/taniche da 25 Kg massimo, di proprietà del fornitore stesso, al quale andranno periodicamente rese, senza alcun onere per aea S.r.l.

Ogni prodotto fornito dovrà essere sempre accompagnato da relativo documento di trasporto ADR (se previsto dalla normativa vigente) nonché scheda tecnica e scheda di sicurezza aggiornata. Diversamente sarà considerato non conforme e potrà essere rifiutato, senza alcun onere per aea S.r.l.

Per eventuali forniture di prodotti sfusi, che non vengano cioè forniti, previa apposita intesa, in contenitori imballi o preconfezionamenti con peso prestabilito, la Ditta fornitrice è tenuta a fornire per ogni consegna copia delle cedole di pesata, prive di correzioni o modifiche a mano, attestanti la reale quantità di prodotto consegnato negli impianti e l'esatta concentrazione dello stesso.

In caso di mancanza delle suddette cedole di pesata o di presunte difformità, aea S.r.l. si riserva la facoltà di procedere, preliminarmente alle operazioni di scarico, alla verifica dei quantitativi di prodotto consegnato, con pesate effettuate presso la pesa presente sull'impianto di destinazione o, qualora assente, presso la pesa pubblica più vicina e, nel caso le difformità siano accertate, con oneri a completo carico della ditta fornitrice.

La reiterata assenza (per più di tre volte) delle cedole di pesata o il verificarsi di difformità rispetto ai quantitativi dichiarati, costituirà grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali con facoltà per la stazione appaltante di procedere alla risoluzione.

Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere con ogni urgenza, entro il termine massimo di 36 ore dalla comunicazione scritta inoltrata da aea S.r.l. alla loro sostituzione senza percepire alcun compenso e con riserva del committente circa i casi di più gravi sanzioni.

Ai fini della fatturazione aea S.r.l. si riserva di verificare il peso netto presso le pesche dell'impianto di arrivo o pesche pubbliche autorizzate prossime all'impianto. In tale caso si farà riferimento al peso netto verificato e non a quello riportato nel DDT del fornitore.

In caso di utilizzo di altre ditte, appositamente incaricate del trasporto, queste dovranno essere preventivamente comunicate ad aea S.r.l., indicando le autorizzazioni di legge che le abilitano al trasporto.

Accesso agli impianti

In generale l'accesso ai siti per la fornitura deve essere concordato ed autorizzato dal personale in servizio della Stazione Appaltante, che

accompagnerà ogni volta il personale della ditta fornitrice sul luogo dello scarico. La ditta appaltatrice sarà comunque responsabile della condotta del proprio personale.

Per l'accesso e l'uscita dal sito e la circolazione all'interno dell'impianto si fa obbligo di osservare la segnaletica adottata e/o i percorsi stabiliti e comunicati dal personale in servizio della Stazione Appaltante.

In tutta l'area dell'impianto la velocità dei mezzi di fornitura sarà tale da non costituire mai pericolo per gli operatori, né per chiunque si trovi sull'impianto. Durante lo scarico del prodotto, l'autotrasportatore dovrà attenersi alle seguenti regole:

- rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza nell'eseguire le operazioni di scarico;
- limitare la velocità dei mezzi in transito in modo da non costituire mai pericolo per gli operatori, né per chiunque altro sia presente;
- non allontanarsi dall'area di scarico;
- non fumare;
- non parlare al cellulare;
- attenersi ad ogni altra prescrizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In caso di sversamento accidentale l'autotrasportatore si atterrà alle indicazioni impartite dal responsabile del piano di emergenza.

Impianto di depurazione di Via Camposaino, 12 – Rieti (RI)

Il prodotto dovrà essere consegnato in appositi imballi o sfuso all'impianto di Via Camposaino in Rieti.

Prima di iniziare le procedure di scarico, dovrà essere effettuata la verifica del peso secondo modalità che saranno indicate da AeA Srl a suo insindacabile giudizio.

Eventuali danni alle cose e/o persone, che si dovessero verificare durante la consegna del prodotto, saranno a carico del fornitore.

Rimane a carico dell'Appaltatore l'onere del ritiro degli imballi vuoti.

Impianto di depurazione di Via Cese snc – Colle San Paolo, Ceccano (FR), Impianti in loc. Molinarso – Villa S. Lucia (FR), Impianto in loc. Pantani – Aquino (FR), Impianto in loc. Prato Dell'Olmo – Montelibretti (RM).

Il prodotto dovrà essere consegnato in appositi imballi o sfuso presso gli impianti di Ceccano, Villa S. Lucia, Aquino e Montelibretti; il trasporto dovrà essere effettuato necessariamente mediante camion con sponda idraulica (sola motrice).

Rimane a carico dell'Appaltatore l'onere del ritiro degli imballi vuoti.

Eventuali danni alle cose e/o persone, che si dovessero verificare durante la consegna del prodotto, saranno a carico del fornitore.

La consegna della fornitura presso gli impianti dovrà avvenire in funzione delle esigenze di ciascun impianto, quindi su espressa richiesta del personale di aea Srl tramite il modello "Richiesta di fornitura" a firma del richiedente di aea, del responsabile di area e del RUP.

Il fornitore dovrà garantire la normale fornitura di prodotti chimici in modo continuativo durante l'anno anche nei periodi di agosto e delle festività natalizie e, comunque, sempre entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta che potrà essere anticipata telefonicamente e dovrà essere confermata a mezzo mail tramite il modello "Richiesta di fornitura".

In caso di ritardo si applicherà la penale nella misura e secondo le modalità di cui al successivo art. 10.

In caso di reiterati ritardi, che denuncino l'inaffidabilità dell'appaltatore, aea s.r.l. procederà, previa contestazione e diffida tramite raccomandata a mezzo pec, a risolvere il contratto, con rivalsa sulla cauzione e salva azione di risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In ogni caso, qualora il ritardo dovesse superare i 10 giorni, la stazione appaltante potrà approvvigionare il materiale presso altro fornitore ed addebitare all'aggiudicatario inadempiente, le maggiori spese sostenute. In

nessun caso aea Srl sarà tenuta a comprovare il danno subito per la ritardata consegna.

L'importo delle penalità sarà detratto dal pagamento delle fatture o dal deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 – AMMONTARE DELL'APPALTO E DURATA DELLA FORNITURA

L'importo di appalto è stabilito in **€ 245.000,00** (duecentoquarantacinquemila euro) di cui € 2.450,00 (duemilaquattrocentocinquanta euro) per gli oneri della sicurezza.

L'accordo Quadro avrà una durata di 18 mesi, o fino al raggiungimento dell'importo complessivo di **€ 245.000,00**, IVA esclusa, oneri per la sicurezza inclusi.

ARTICOLO 6 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Oltre che della regolare prestazione della fornitura, l'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni provocati sia alle persone che alle cose, anche con riguardo alle operazioni di trasporto e di consegna del prodotto presso l'impianto di depurazione.

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore: ogni onere relativo a trasporto e scarico del prodotto, le provvidenze antinfortunistiche ed ogni altra misura atta ad evitare il rischio di danni a persone e cose, nonché la possibilità di recare pregiudizio al servizio pubblico di depurazione svolto da aea Srl.

L'Appaltatore manleva inoltre aea Srl da qualunque questione e/o controversia verso terzi, che dovesse insorgere durante il trasporto e/o l'esecuzione del contratto e che fosse riconducibile alle responsabilità dell'Appaltatore stesso.

L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; in particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

ARTICOLO 7 – ASSISTENZA TECNICA

Durante l'uso del/i prodotto/i, in caso di disfunzioni e/o anomalie in cui si sia accertata una causa adesso riconducibile, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'assistenza entro 48 (quarantotto) ore dalla richiesta di intervento inoltrata tramite email dal responsabile di area, di proprio personale tecnico collaborando alla risoluzione del problema.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI ECONOMICHE - FATTURAZIONE - PAGAMENTI

La fornitura sarà effettuata ai prezzi unitari di aggiudicazione del contratto, che rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dello stesso.

Il prezzo di fornitura sarà comprensivo di trasporto, scarico ed ogni altra spesa accessoria per prodotto reso franco impianto di depurazione.

I quantitativi di prodotto ammessi alla fatturazione ed al successivo pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne.

La fatturazione dovrà avvenire mensilmente in unico documento contenente il dettaglio di tutte le consegne effettuate nel mese e con esplicito riferimento ai singoli ordini di consegna ricevuti: tale documento dovrà essere validato dal RUP e allegato alla fattura; in particolare, le fatture, intestate ad aea S.r.l., Via Dell'Elettronica snc - 02100 Rieti (RI) Partita IVA n. 00950990572, dovranno riportare l'indicazione del CIG, del numero e della data delle bolle di ciascuna consegna.

Il pagamento delle fatture avverrà nei termini di 120 giorni o negli eventuali termini migliorativi indicati, mediante accredito sul conto corrente indicato in fattura, fatta salva la regolarità del DURC e la conformità dei prodotti forniti.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI ORDINAZIONE E DI CONSEGNA - PENALI

L'ordinazione del prodotto sarà effettuata solo ed unicamente tramite i moduli di "Richiesta di Fornitura" predisposti dalla Stazione Appaltante e di cui all'art. 4. Con la consegna della fornitura, unitamente al Documento di Trasporto dovrà essere allegata la scheda di sicurezza aggiornata del prodotto e la relativa scheda tecnica.

In tutti i casi di ritardo nelle consegne o di mancata sostituzione di prodotto non conforme o di mancato adempimento rispetto a quanto previsto all'art. 4 del Capitolato, aea S.r.l. potrà applicare una penale di 500 euro per ogni giorno di ritardo, salva la facoltà da parte della Stazione Appaltante di rivalersi nei confronti del fornitore qualora le fossero applicate sanzioni da parte degli Enti competenti conseguenti alla mancata consegna del prodotto.

In caso di reiterati ritardi, che denuncino l'inaffidabilità dell'Appaltatore, aea S.r.l. procederà ai sensi dell'art. 14 del presente Capitolato per la risoluzione del contratto, con rivalsa sulla cauzione e salva azione di risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Stazione Appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione apposite polizze RCT/RCO (Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto), in cui venga esplicitamente indicato che la Stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura dei danni arrecati ai beni della Stazione appaltante ed a terzi.

La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila euro).

La Stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'aggiudicatario durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila) per sinistro con il limite di € 500.000,00 (cinquecentomila) per persona.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto.



ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

La ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori.

aea S.r.l. potrà richiedere all'appaltatore in qualsiasi momento, la verifica della corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora la ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, aea S.r.l. ne chiederà la regolarizzazione e potrà procedere alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 13 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELLE VIGENTI NORME AMBIENTALI E DI SICUREZZA SUL LAVORO

Ai fini della prevenzione e protezione dai rischi negli ambienti di lavoro la Stazione Appaltante rende noto che i concorrenti dovranno fornire adeguata documentazione sui loro rischi specifici, atti ad individuare le interferenze che potrebbero prodursi con le proprie attività presenti nei luoghi oggetto dell'appalto, prima del sopralluogo in contraddittorio.

In conformità a quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008, la Stazione Appaltante consegnerà alla ditta aggiudicataria copia del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, con l'individuazione dei propri rischi specifici presenti nelle aree interessate ai lavori (art. 17 e 28 del D.Lgs 81/08), a fronte del quale l'aggiudicatario prenderà conoscenza apponendo firma sulla dichiarazione appositamente redatta, facendosi carico contestualmente di trasferirli ai suoi dipendenti.

Il Piano di Emergenza ed Evacuazione per la sede di lavoro di espletamento dell'attività è consultabile nella sua interezza presso la stessa.

Inoltre, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, si ricorda l'obbligo di:

- ✓ far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e di dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni,
- ✓ fornire l'elenco del personale addetto al servizio che potrà accedere alla struttura;
- ✓ dotare il personale di idoneo cartellino con fotografia ai sensi della legge vigente, sempre visibile durante lo stazionamento nei nostri impianti.

aea Srl è dotata di un sistema integrato qualità - ambiente - sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, ed è certificata da organismo accreditato. In virtù di quanto previsto dalla normativa di riferimento per il Sistema Integrato di cui aea Srl ha volontariamente deciso di dotarsi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione di verifiche ispettive di seconda parte presso le sedi/i siti del fornitore concordando con lo stesso le modalità e le tempistiche della verifica.

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi relativi al rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e ambiente, la Stazione Appaltante provvederà, a suo insindacabile giudizio, all'applicazione di una decurtazione, a titolo di penale, fino ad un importo pari a € 500,00 (cinquecento).

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti convengono che per la risoluzione di qualsiasi controversia inerente l'adempimento del contratto sia competente il Tribunale delle Imprese.

ARTICOLO 16 - CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ESPRESSA

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'articolo che precede, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione della fornitura;
- c) non corrispondenza della fornitura con quanto indicato all'art. 2 del presente Capitolato;
- d) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione della gara;
- e) subappalto non autorizzato;
- f) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art 15 del presente Capitolato;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) riscontro, durante le "verifiche ispettive" eseguite dal Stazione appaltante presso l'appaltatore, di "non conformità" che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione appaltante stessa;
- i) applicazione di penali tali da superare il 10% dell'importo contrattuale;
- j) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
- k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- m) mancato rispetto del luogo di consegna della fornitura prescritto contrattualmente;
- n) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali.

I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla Stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, la Stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

ARTICOLO 17 - RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ARTICOLO 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO



Il contratto non può essere ceduto.

In deroga all'art. 1264 del Codice Civile, si conviene che nessuna cessione di credito sarà valida ed efficace se non autorizzata preventivamente per iscritto. Sarà tuttavia possibile solo previa autorizzazione espressa da parte di aea srl, affidare ad operatori specializzati prestazioni specialistiche che dovessero rendersi necessarie. Gli oneri rivenienti da dette operazioni sono comunque a carico dell'affidatario.

ARTICOLO 19 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

Gli aggiudicatari dovranno disporre o, comunque, stipulare polizza assicurativa che copra gli eventuali danni subiti da aea e verificatisi nel corso del servizio, con massimale almeno pari all'importo del presente appalto.

Le aggiudicatarie sono direttamente responsabili dei danni provocati dal servizio reso qualora non rispondente alle caratteristiche garantite.

ARTICOLO 20 - RISERVATEZZA

Le aggiudicatarie assumono l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente o, comunque, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. aea srl, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dalla ditta, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. Si richiamano in tal senso la Legge 241/1990, la Legge n° 675/1996, il Decreto n° 197/1999 e il D. Lgs 196 del 2003.

ARTICOLO 21 - PATTO DI INTEGRITÀ

Gli operatori economici che prenderanno parte alla procedura vengono resi edotti che la aea srl ha adottato un Modello di organizzazione e controllo ex D. Lgs. 231/01 nonché misure integrative dello stesso di prevenzione della corruzione. I relativi contenuti sono disponibili on - line sul sito della società. Inoltre, gli operatori economici si impegnano all'osservanza del Codice etico della aea srl e ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dalla normativa vigente ed applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione, criminalità organizzata, riciclaggio, tutela dell'ambiente (T.U. 152/2006 e s.m.i.) e dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

ARTICOLO 22 - CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'aggiudicatario e aea srl in relazione al contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Rieti.

Rieti, li 23/01/2020

II RUP



 aea s.r.l.
Amministratore Delegato
Riccardo Bianchi



Allegati:

Allegato 1: Elenco prezzi unitari a base di gara

Allegato 1 – Quantitativi presunti ed Elenco prezzi unitari

Il prospetto che segue indica:

Colonna 1:

Elenco prodotti chimici e reagenti

Colonna 2:

Modalità di consegna dei prodotti

Colonna 3:

Consumi indicativi presunti su base 18 mesi, in ragione dei quali è stato valutato l'appalto

Colonna 4: elenco dei prezzi unitari per tipologia di prodotto, comprensivi di oneri per la sicurezza, la cui incidenza è dell'1%, e IVA esclusa; l'offerta economica andrà fatta considerando i prezzi unitari a meno dell'1% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Elenco prodotti	Modalità di consegna - imballo	Consumi indicativi presunti su base 18 mesi (Kg)	Costo unitario (€ /Kg), comprensivo di oneri per la sicurezza (1%), IVA esclusa
Ipoclorito di sodio sol.15%	Sfuso / Cubi da 1000 L	220.000	0,25
Acido peracetico sol. 15%	Cubi da 1000 L	8.000	0,91
Cloruro ferrico sol. 40%	Sfuso	120.000	0,21
Soda caustica sol. 30%	Sfuso	130.000	0,26
Acido solforico sol. 70%	Sfuso	10.000	0,25
Antischiuma siliconico	Taniche da 25 Kg	30.000	1,26
Antischiuma base acqua	Taniche da 25 Kg	10.000	1,71
Antischiuma base olio	Taniche da 25 Kg	5.000	2,03
Policloruro di alluminio sol. 18%	Sfuso	30.000	0,28
Nutriente azoto-fosforo	Cubi da 1000 L	50.000	0,49
Acqua ossigenata 130V	Sfuso	10.000	0,38
Solfato ferroso sol. 20%	Sfuso	35.000	0,20
Polielettrolita anionico in emulsione	Cubi da 1000 L	8.500	1,70



Allegato 2 – CARATTERISTICHE PRODOTTI RICHIESTI

Ipoclorito di sodio sol. 15%:

Composizione: ACQUA 82 – 86 %

IPOCLORITO DI SODIO 14 - 16,5 %

Caratteristiche chimico-fisiche:

Stato Fisico: liquido

Colore: giallo paglierino

Peso specifico. 1,20 Kg/l

Acido-peracetico sol. 15%:

Titolo di attivo (acido peracetico): 15%

Da impiegarsi per il controllo della carica microbica e la disinfezione di acque reflue depurate allo scarico nel recettore finale

Cloruro ferrico sol. 40%:

Composizione: ACQUA 59 – 62,5%

CLORURO FERRICO 37,5 - 41,0 %

Caratteristiche chimico-fisiche:

Aspetto: liquido

Colore: marrone

Densità (20 °C): 1,40 Kg/l

Soda caustica sol. 30%:

Composizione: ACQUA 70 – 74%

IDROSSIDO DI SODIO 30 – 32,5 %

Caratteristiche chimico-fisiche:

Colore: Incolore, leggermente opalescente.

Densità a 20°C: 1.30 Kg/l

Acido solforico 70%:

Composizione: ACQUA 30 – 32,5%

ACIDO SOLFORICO 70 – 74 %

Caratteristiche chimico-fisiche:

Colore: incolore

Peso specifico: 1,60 Kg/l

Antischiuma siliconico:

Antischiuma da impiegarsi nell'ambito dei trattamenti terziari acque reflue industriali e trattamento chimico-fisico di chiariflocculazione rifiuti liquidi speciali non pericolosi.

Il prodotto deve essere compatibile con impianti biologici a fanghi attivi e tale da non contenere impurezze da inquinare i recettori finali allo scarico finale di ciascun impianto di depurazione.

Antischiuma base acqua:

Antischiuma da impiegarsi nell'ambito dei trattamenti terziari acque reflue industriali.

Il prodotto deve essere compatibile con impianti biologici a fanghi attivi e tale da non contenere impurezze da inquinare i recettori finali allo scarico finale di ciascun impianto di depurazione.

Antischiuma base olio:

Antischiuma da impiegarsi nell'ambito dei trattamenti terziari acque reflue industriali e trattamento chimico-fisico di chiariflocculazione rifiuti liquidi speciali non pericolosi.

Il prodotto deve essere compatibile con impianti biologici a fanghi attivi e tale da non contenere impurezze da inquinare i recettori finali allo scarico finale di ciascun impianto di depurazione.

Policloruro di alluminio 18%:

Composizione: POLICLORURO DI ALLUMINIO 18%


Caratteristiche chimico-fisiche:

Forma fisica: Liquido

Colore: Giallo paglierino

pH: 0.6 – 1.0

Densità a 20°C: 1.35 Kg/l



Nutriente azoto - fosforo:

Nutriente azoto-fosforo per sistemi biologici a fanghi attivi

Caratteristiche chimico-fisiche:

Aspetto: liquido limpido
Colore: incolore
Densità: $1,08 \pm 0,1$ gr/ml
Azoto totale: 18,4 %
Fosfati (PO₄): 3,7%
pH di attività: < 3
Concentrazione di Urea: > 40 %
Insolubili: < 20 mg/Kg

Acqua ossigenata 130V:

Composizione: ACQUA 62 - 66%

ACQUA OSSIGENATA 35 - 37,5%

Caratteristiche chimico-fisiche:

Stato Fisico liquido
Colore incolore
Odore pungente
Soglia di odore. ND (non disponibile).
pH. $\leq 3,5$
Punto di fusione o di congelamento. -33 °C.
Punto di ebollizione. 108 °C.
Peso specifico. $1,042$ Kg/l

Solfato ferroso sol. 20%:

Composizione: Ferro (II) solfato eptaidrato <25 %

Caratteristiche chimico-fisiche:

Stato Fisico liquido
Colore giallo - verdastro
Odore inodore
Acidità come H₂SO₄ libero 0,4 % max
Magnesio solfato 5 % max
Alluminio solfato 0,3 % max
Arsenico 0,00005% max
Piombo 0,0005% max
Titanile solfato 0,4% max

Polielettrolita anionico in emulsione:

Prodotto da utilizzarsi quale coadiuvante di processo nel trattamento di acque reflue industriali.

Caratteristiche Chimico-fisiche:

Carica ionica: medio anionico.
Peso Molecolare: Alto.
Densità approssimativa g./ml.: $0,980 - 1,060$
Viscosità dell'emulsione appros.(in cP): $900 - 1200$

